


浄水装置規格表

浄水装置 フローシート



浄水装置規格表

型 式	タンク寸法			口径 (m/m)	標準処理量 (m ³ /Hr)		備 考
	内径D(m/m)	高さH,長さL(m/m)	内面積(m ²)		悪い水の場合	良い水の場合	
SJ 2020	200	2000H	0.0314	20	0.2	0.3	縦 型
SJ 3020	300	2000H	0.07065	25	0.4	0.6	
SJ 4520	450	2000H	0.15896	25	1.0	1.3	
SJ 6520	650	2000H	0.33166	25	2	2.7	
SJ 8022	800	2250H	0.5024	30	3	4	
SJ 10023	1000	2350H	0.785	40	5	6.7	
SJ 14024	1400	2490H	1.5386	50	9	12.3	
SJ 16025	1600	2590H	2.0096	50	12	16	
SJ 18026	1800	2680H	2.5434	65	15	20	
SJ 20027	2000	2730H	3.14	65	19	25	
SJ 22028	2200	2830H	3.7994	65	23	30	
SJ 24030	2400	3010H	4.5216	65	27	36	
SJ 220-23	2200	2300L	5.06	80	30	40	横 型
SJ 220-27	2200	2700L	5.94	80	36	48	
SJ 220-31	2200	3100L	6.82	80	41	55	
SJ 220-35	2200	3500L	7.7	100	47	62	
SJ 220-41	2200	4100L	9.02	100	55	72	

- ・色度、濁度の激しい水には薬注沈降分離処理等、各種設計製作しております。
- ・色度、濁度の変動する原水の場合は簡易濁度計を設け、凝集剤の注入量調節により高度で完全な処理をしております。
- ・細菌で汚染された水には各種滅菌機を用意しております。
- ・ろ過材の取替、逆洗時、修繕時に装置を止めることなく運転できる二塔式もあります。